



Město Újezd u Brna

Komenského 107

IČ: 00 28 27 40

<http://www.ujezdubrna.cz/>

☎ 544 224 218

Fax: 544 224 778

datová schránka: iu3b65f

e-mail: info@ujezdubrna.cz



Věc: Doplnění informace pro veřejnou zakázku malého rozsahu " ZŠ Újezd u Brna - Stavební úpravy vyvolané novým PBŘS – nové vyhlášení 6. 6. 2022".

Otázka podaná v rámci předchozí výběrového řízení:

V položkách výkazu výměr jsme při zpracování nabídky narazili na nesrovnalosti a nejasnosti, jejichž vysvětlení považujeme za podstatné pro stanovení ceny. Položky nejsou dostatečně specifikovány v podrobnostech nezbytných pro jejich ocenění. Zadavatel tím přenáší odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele. Za vypracování výkazu výměr a specifikaci položek zodpovídá dle zákona zadavatel. Tyto položky neodpovídají požadavkům vyhlášky 169/2016/Sb. – specifikace a množství neumožňují porovnatelné ocenění položky.

Jedná se o následující položku:

10	40-002	D+M Ucpávky protipožární rozvodů elektro, včetně zapravení okolní omítky, podrobněji viz PBŘ	soubor	1,00000	Prosím o upřesnění počtu prostupů a jejich specifikaci
----	--------	--	--------	---------	--

Odpověď:

Protipožární ucpávku kabelů elektro tvoří zpevňující, flexibilní jednosložková hmota pastovitě konzistence s reakcí na oheň E dle ČSN EN 13501-1. Tímto tmelem lze opatřit jednotlivé kabely ELE i svazky a žlaby, a to do průměru max. 120 mm. Větší průměr PD nepředpokládá. Těsnění probíhá vždy z obou stran stavební konstrukce dle technologického předpisu výrobce. V případě potřeby bude kolem kabelu (á 5 cm) osekána omítka, následně provedena požární ucpávka a po jejím vytvrnutí bude osekána omítka doplněna. Množství prostupů ELE je stanoveno na základě místního šetření (přístupná místa) a dále odborným odhadem (nepřístupná či zaskládaná místa) na 80 ks. V průběhu stavby bude toto množství ověřeno v rámci TDS.

V Újezdě u Brna 6.6.2022