PRODLOUŽENÍ STOKY "AF-1"



SKLON %, DÉLKA M	3,92	103,00	2,68	40,70	6,84	31,00
PROFIL MM - MATERIÁL - DÉLKA M	300	PVC				174,70
KAPACITNÍ PRŮTOK l/s, RYCHLOST m/s	179,47	2,54	149,32	2,11	236,98	3,35
NÁVRHOVÝ PRŮTOK l/s, RYCHLOST m/s	83,23	1,463	83,23	1,145	83,23	1,263

HLAVNÍ PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	ARCHITEKT	VYPRACOVAL
Ing. Vladimír Vlado	Ing. Vladimír Vlado		Ing. Vladimír Vlado

Ing. Vlado - Stavební projekce
Botanická 68, 602 00 BRNO
IČO : 46 33 66 99

KRAJ : Jihomoravský

INVESTOR : Město Újezd u Brna, Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna

PRODLOUŽENÍ KANALIZAČNÍ STOKY "AF-1"
ulice Tyršova, Újezd u Brna

ČÍSLO ZAKÁZKY	
DATUM	11/2017
ÚČEL	DUR
FORMÁT	3 x A4

OBSAH :	ČÁST :	MĚŘÍTKO :	ČÍSLO VÝKRESU :
PODÉLNÝ PROFIL	ZTI	1:500/50	3