

AP Investing, spol. s r.o.
Palackého třída 12
612 00 BRNO

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

PM-11641/2019/5203/Ou

VYŘIZUJE

Ing.Oujezdský Miroslav

Telefon 541 637 296

Mail:oujezdsky@pmo.cz

MÍSTO/DATUM

Brno

6.3.2019

Újezd u Brna – prodloužení kanalizační stoky AF-1, ulice Tyršova

(k. ú. Újezd u Brna, ORP Šlapanice, kraj Jihomoravský; ČHP 4 – 15 - 03)

Charakteristika akce:

Obdrželi jsme Vaši žádost o vydání stanoviska k PD Prodloužení kanalizační stoky AF-1 v ulici Tyršova, Újezd u Brna“. Celková délka nové jednotné kanalizace bude 174,70 m a bude sloužit k odvádění splaškových a dešťových vod objektů a plánovaných rozvojových ploch v okolí hřbitova.

Stavba se nachází ve vodním útvaru DYJ 0730 Litava (Cezava) od toku Rohelnice po tok Říčka (Zlatý potok).

I. Vyjádření správce povodí

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s. p., jako správce povodí následující

V y j á d ř e n í :

S ohledem na jednotnou kanalizaci ČOV Újezd u Brna a návrhové parametry této kanalizace není možno vydat stanovisko k realizaci výše uvedené stavby. Pro vydání stanoviska je třeba doložit, že nedojde k překročení návrhových parametrů jednotné kanalizace jak profilů stok tak i ředících poměrů na odlehčovacích komorách jednotné kanalizace ČOV Újezd u Brna.

Doporučujeme posouzení provést pro veškeré rozvojové plochy dle územního plánu Újezdu u Brna.

Upozorňujeme na povinnost měřit množství a kvalitu odlehčovaných odpadních vod z jednotné kanalizace jelikož úpravou zákona o vodách jsou tyto vody považovány za vody odpadní. S ohledem na nevyhovující stav vodního útvaru DYJ 0770 doporučujeme řešit odvádění splaškových vod odděleně od vod dešťových pokud to místní podmínky umožňují. Důvodem tohoto doporučení je podmínka plánu povodí – nezhoršit stav vodního útvaru nebo jej zlepšit. Rozšiřování jednotné kanalizace stav vodního útvaru může zhoršit.

Ing. Pavel Bíza

vedoucí útvaru správy povodí