



Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.
Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov
Zapsaná v OR KS v Brně, odd. B, vl. 1170
IČO: 49454587, DIČ: CZ49454587

Město Újezd u Brna

Komenského 107
664 53 Újezd u Brna

Váš dopis zn./ze dne:

Naše značka:
2018-02543/20183472/TÚ/so

Vyřizuje:
Karel Soldán
k.soldan@vakvyskov.cz

Vyškov dne:
08. 11. 2018

Věc: Vyjádření k PD (stupeň – společné územní rozhodnutí a stavební povolení) na akci „Prodloužení kanalizační stoky „AF-1“ ulice Tyršova, Újezd u Brna“

Předložená projektová dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení na akci „Prodloužení kanalizační stoky „AF-1“ ulice Tyršova, Újezd u Brna“ řeší předpokládanou realizaci prodloužení kanalizace pro veřejnou potřebu na ul. Tyršova ve městě Újezd u Brna pro možnost odvádění vod z objektů a ploch hřbitova.

Prodloužení kanalizačního řadu je předpokládáno z kanalizačního potrubí z plastových trub PVC v profilu DN 300 v délce cca 172,10 m. Prodloužený kanalizační řad bude napojen do stávající koncové revizní šachty na stávající kanalizaci pro veřejnou potřebu. Prodloužený kanalizační řad bude zakončen koncovou revizní šachtou.

S realizací stavby souhlasíme.

Ke stavbě sdělujeme následující:

1. Z hlediska dotčení vodních zdrojů a ochranných pásem vodních zdrojů (dále jen OPVZ) ve správě či provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. je realizace stavby možná. Lokalita stavby není situována v blízkosti vodního zdroje a v OPVZ, které jsou k dnešnímu dni ve správě či provozování společnosti VaK Vyškov, a.s..
2. Z hlediska dotčení stávajících zařízení v majetku či provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. a jejich ochranného pásma je realizace stavby možná.

Sdělujeme, že:

- a) vodovod a kanalizace pro veřejnou potřebu ve městě Újezd u Brna je k dnešnímu dni v majetku Města Újezd u Brna.
- b) vodovod pro veřejnou potřebu ve městě Újezd u Brna je k dnešnímu dni v provozování společnosti VaK Vyškov, a.s.
- c) kanalizace ve městě Újezd u Brna není v provozování společnosti VaK Vyškov, a.s.
- d) vodovodní přípojky jsou v majetku majitelů jednotlivých připojených pozemků, objektů či areálů. Průběhy vodovodních přípojek nemá společnost VaK Vyškov, a.s. v evidenci.
- e) bude provedeno prodloužení kanalizace v majetku Města Újezd u Brna.
- f) budou provedeny stavební úpravy na kanalizaci v majetku Města Újezd u Brna.
- g) budou prováděny výkopové a stavební práce v blízkosti a nad vodovodem pro veřejnou potřebu v provozování společnosti VaK Vyškov, a.s.
- h) budou prováděny výkopové a stavební práce v blízkosti a nad vodovodními přípojkami v soukromém majetku.
- i) dojde k souběhu a křížení kanalizačního řadu s vodovodem pro veřejnou potřebu v provozování společnosti VaK Vyškov, a.s.


3. Při provádění výkopových a stavebních prací v blízkosti a nad vodovodem kanalizací pro veřejnou potřebu a objekty na vodovodu pro veřejnou potřebu v provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. a vodovodními přípojkami v soukromém majetku **dbát** zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození či narušení potrubí a objektů těchto zařízení.
4. Při křížení nebo souběhu prodloužené kanalizačního řadu s vodovodem pro veřejnou potřebu v provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. a vodovodní přípojkou v soukromém majetku **dodržet** ČSN 736005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení.
5. Investor, příp. dodavatel stavby **přizve** provozní středisko společnosti VaK Vyškov, a.s. (stř. 03 – ČOV Slavkov u Brna, p. Lifka, tel.: 544221809, email: lifka@vakvyskov.cz) **ke kontrole** souběhu a křížení prodlouženého kanalizačního řadu s vodovodním řadem a vodovodní přípojkou. Kontroly budou provedeny v otevřeném výkopu. O kontrole bude pracovníkem provozního střediska společnosti VaK Vyškov, a.s. (stř. 03) proveden zápis do stavebního deníku.
6. Zákres inž. sítí v majetku či provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. je v projektové dokumentaci pouze informativní. Z tohoto důvodu **je nutno min. 7 dní před** zahájením výkopových a stavebních prací objednat u společnosti VaK Vyškov, a.s.:
 - a) vytýčení vodovodního řadu (stř. 03 – Slavkov u Brna, p. Lifka, tel.: 544221809, email: lifka@vakvyskov.cz).Polohu (průběh) vodovodní přípojky v prostoru stavby musí určit její majitel.
7. Toto vyjádření slouží po účely společného územního rozhodnutí a stavebního povolení vydaného příslušným stavebním úřadem.

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vydání.

S pozdravem


VODOVODY A KANALIZACE
VYŠKOV, a.s. ⑪
682 01 Vyškov, Brněnská 410/13
Ing. Oldřich Novoměstský
vedoucí technického úseku

PLATNOST VYJÁDRĚNÍ PRODLOUŽENA DO 15.7.2021.
VE VYŠKOVĚ DNE 15.1.2020.


VODOVODY A KANALIZACE
VYŠKOV, a.s. ⑪
682 01 Vyškov, Brněnská 410/13