



# Město Újezd u Brna

Komenského 107  
IČ: 00 28 27 40

<http://www.ujezdubrna.cz/>

☎ 544 224 218  
Fax: 544 224 778  
datová schránka: iu3b65f  
e-mail: [info@ujezdubrna.cz](mailto:info@ujezdubrna.cz)



**Věc: 2. doplnění zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Vrtaná studna – zdroj užitkové vody“.**

Na základě upozornění jednoho z oslovených projektantů upřesňujeme zadávací dokumentaci a návrh smlouvy.

**V části II. bod 3) Zadávací dokumentace doplňujeme:**

**Vrtaný průměr** je chybně uveden průměr pro vrtání 140 mm – původně myšlen vystrojený průměr.

Správné má být uvedeno: vrtaný průměr 273/220 mm, výstroj PVC zárubnice 140/6,5 mm, obsyp mezikruží kačirkem frakce ¾ mm od 10,0 do konečné hloubky, interval od 0,0 do 10,0 m vyplnění granulovaným jílem.

**Čl. VIII. Profesionální způsobilost, písm. c)** se upřesňuje na následující znění:

- c) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje:
  - Osvědčení odborné způsobilosti osoby, která může projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru hydrogeologie.
  - Osvědčení báňského projektanta a závodního pro vrtání vrtů s délkou nad 30 m.
  - Oprávnění k činnosti k vrtání vrtů s délkou nad 30 m.

V Újezdě u Brna 28.4.2020