| DELANTE | STAVBA: | REKONSTRUKCE SATEN A SPRCH V TELOCVICNE, ZS UJEZD U BRNA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | VYPRACOVAL | ZODP. PROJEKTANT | KONTROLOVAL | ČÁST: | D.1.2.5 SILNOPROUD | |
| | Ondřej Mazal | Ondřej Mazal | Ondřej Mazal | ZAK. Č. OBJEDNAT.: | - | DPS |
| | | | | ZAK. Č. DELANTE: | 2608ELUB | D.1.2.5.3 |
| | | | | DATUM: | 05/2026 | 2xA4 |

## TABULKA SPOTŘEBIČŮ

| POZ. | OZNAČENÍ | POPIS ZAŘÍZENÍ | VÝKON MOTORU [kW] | | NAPĚTÍ [V] | PROUD [A] | | ROZBĚH MOT. | | CHOD | | | OBVODOVÉ SCHEMA | NAPÁJECÍ ROZVADĚČ | UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ | POZNÁMKA | REV. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | JMEN. | POŽADOV. | | JMEN. | ROZBĚH. | PŘÍMÝ | ČAS ROZB. | STÁLÝ | PŘERUŠ. | REZERVA | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | **E1-1.01** | **ODVODNÍ VENTILÁTOR** | 0,15 | - | 230 | 0,6 | - | - | - | - | X | - | - | RS1 | umývárna sprchy I (1.02) | dodávka VZT | 0 |
| 2 | **K1-1.01a** | **UZAVÍRACÍ TĚSNÁ KLAPKA** | - | - | 230 | - | - | - | - | - | X | - | - | RS1 | umývárna sprchy I (1.02) | dodávka VZT, příkon v jedn. W | 0 |
| 3 | **H1** | **HYGROSTAT** | - | - | 230 | - | - | - | - | X | - | - | - | RS1 | umývárna sprchy I (1.02) | dodávka VZT, příkon v jedn. W | 0 |
| 4 | **E2-1.01A** | **TEPLOVZDUŠNÁ JEDNOTKA** | 0,1 | - | 230 | - | - | - | - | - | X | - | - | RS1 | nářaďovna (1.01) | dodávka VYTÁPĚNÍ | 0 |
| 5 | **K2-1.02A** | **ŽALUZIE-KLAPKA** | - | - | 230 | - | - | - | - | - | X | - | - | RS1 | nářaďovna (1.01) | dodávka VYT., příkon v jedn. W | 0 |
| 6 | **E3-1.01B** | **TEPLOVZDUŠNÁ JEDNOTKA** | 0,1 | - | 230 | - | - | - | - | - | X | - | - | RS1 | šatna I (1.03) | dodávka VYTÁPĚNÍ | 0 |
| 7 | **K3-1.02B** | **ŽALUZIE-KLAPKA** | - | - | 230 | - | - | - | - | - | X | - | - | RS1 | šatna I (1.03) | dodávka VYT., příkon v jedn. W | 0 |
| 8 | **E4-1.02** | **ODVODNÍ VENTILÁTOR** | 0,15 | - | 230 | 0,6 | - | - | - | - | X | - | - | RS1 | umývárna sprchy II (1.05) | dodávka VZT | 0 |
| 9 | **K4-1.02a** | **UZAVÍRACÍ TĚSNÁ KLAPKA** | - | - | 230 | - | - | - | - | - | X | - | - | RS1 | umývárna sprchy II (1.05) | dodávka VZT, příkon v jedn. W | 0 |
| 10 | **H2** | **HYGROSTAT** | - | - | 230 | - | - | - | - | X | - | - | - | RS1 | umývárna sprchy II (1.05) | dodávka VZT, příkon v jedn. W | 0 |
| 11 | **E5-1.01C** | **TEPLOVZDUŠNÁ JEDNOTKA** | 0,1 | - | 230 | - | - | - | - | - | X | - | - | RS1 | šatna II (1.04) | dodávka VYTÁPĚNÍ | 0 |
| 12 | **K5-1.02C** | **ŽALUZIE-KLAPKA** | - | - | 230 | - | - | - | - | - | X | - | - | RS1 | šatna II (1.04) | dodávka VYT., příkon v jedn. W | 0 |
| 13 | **E6-1.01D** | **TEPLOVZDUŠNÁ JEDNOTKA** | 0,1 | - | 230 | - | - | - | - | - | X | - | - | RS1 | šatna III (1.06) | dodávka VYTÁPĚNÍ | 0 |
| 14 | **K6-1.02D** | **ŽALUZIE-KLAPKA** | - | - | 230 | - | - | - | - | - | X | - | - | RS1 | šatna III (1.06) | dodávka VYT., příkon v jedn. W | 0 |
| 15 | **-** | **POHONY OKEN** | - | - | 230 | - | - | - | - | - | X | - | - | RS1 | | stávající | 0 |