



Legenda (ASŘ)

| | |
|--|--|
| | Stávající konstrukce a prvky |
| | Nové konstrukce a prvky |
| | Pórobetonové tvárnice |
| | Keramický obklad |
| | obklad z nástěnného panelu |
| | Otopné těleso |
| | Rozvaděč přesunut na jiné místo |
| | Rozvaděč na chodbě, š. 450 mm, v. 800 mm |
| | Rozvaděč na chodbě, š. 600 mm, v. 1 050 mm |
| | Hlavní vypínač |
| | Ohřev teplé vody |
| | Nenosný překlad NEP-150-1250 |

Poznámka
Finální umístění křesla a přívodů/odvodů přípojek a instalací do prostupu v podlaže je zakresleno pouze orientačně a bude upřesněno při realizaci.

| Legenda místností | | | | |
|-------------------|--------------------------------|-------------|-------------|------------------|
| Č. | Název místnosti | Plocha [m2] | Sv. v. [mm] | P.Ú. podlahy |
| 108 | WC zaměstnanci | 1,08 | 3 160 | Keramická dlažba |
| 109 | Předsíň WC zaměstnanci / úklid | 4,08 | 3 160 | Keramická dlažba |
| 113 | Čekárna | 10,43 | 2 980 | Vinyl |
| 114 | Ordinace | 20,16 | 2 980 | Vinyl |
| 114 a) | Umístění kompresoru | 0,72 | 3 160 | Keramická dlažba |
| 115 | Zádveří | 4,79 | 3 050 | Keramická dlažba |
| 117 | Zubní ordinace | 18,67 | 3 100 | Keramická dlažba |
| 119 | Chodba | 5,76 | 3 150 | Keramická dlažba |
| 120 | Hala | 4,18 | 3 150 | Keramická dlažba |
| | | 69,89 m² | | |

| | |
|---------------------------|--|
| SILOVÁ NAPÁJECÍ SÍŤ | 3/PEN AC 400/230 V 50 Hz / TN-C 3/N/PE AC 400/230 V 50 Hz / TN-C-S |
| OCHRANA PŘED NEB. DOTYKEM | DLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DOPLNĚNÁ DOPLŇUJÍCÍM OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM |
| VNĚJŠÍ VLIVY | JSOU URČENY DLE ČSN 33 2000-1 ed. 2, ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 |
| POZNÁMKA | SCHÉMATICKÉ ZNAČKY PRVKŮ EL.INSTALACE, KVŮLI PŘEHLEDNOSTI, NEODPOVÍDAJÍ MĚŘÍTKU |

| | |
|---------|---|
| LEGENDA | |
| | POJISTKOVÁ SKŘÍŇ (HDS) / HLAVNÍ ROZVÁDĚČ / PODRUŽNÝ ROZV. / ROZVODNICE |
| | LED SVÍTIDLO (NÁHRADA ŽÁROVKOVÝCH) |
| | LED SVÍTIDLO S ČIDLEM |
| | LED NOUZOVÉ SVÍTIDLO |
| | LED SVÍTIDLO (NÁHRADA ŽÁŘIVKOVÝCH) / S NOUZOVÝM MODULEM |
| | VYPÍNAČ ŘAZENÍ 1 / 2 / 5 / 6 / 6+6 / 7 / PROVEDENÍ IP44 |
| | TLAČÍTKO / SE SIGNÁLKOU / KRABICE |
| | ČIDLO NÁSTĚNNÉ / STROPNÍ |
| | VENTILÁTOR / OSOUŠEČ RUKOU |
| | ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ / S PŘEP. OCHR. / DVOJITÁ / S PŘEP. OCHR. |
| | ZÁSUVKA IP44 JEDNODUCHÁ / 3f |
| | VÝVOD / VYPÍNAČ 3f IP44 |
| | KOMBINACE PŘÍSTROJŮ VE (VÍCENÁSOBNÉM) RÁMEČKU PRO LINKU ORDINACE: (3)2xZÁS.230V+PE / (3)2xZÁS.230V+1xRJ45 / (3)ZÁS.230V+PE+1xRJ45 (4)2xZÁS.230V+PE+1xRJ45 / (5)3xZÁS.230V+PE+2xRJ45 / (5)4xZÁS.230V+PE (5)2xZÁS.230V+PE+VYPÍNAČ KŘESLO+1xRJ45 / (2)VYPÍNAČ KŘESLO+ZÁS.230V KRABICE S VÝVODOVÝM VÍČKEM + (3)VYPÍNAČ RTG+ZÁS.230V+1xRJ45 KABELY PRO SVĚTELNÉ OBVODY KABELY PRO ZÁSUVKOVÉ OBVODY NAPÁJECÍ PŘÍVODY / KABELY / VODIČE SMÍŠENÉ KABELY OVLÁDACÍ KABELY SLABOPROUDÉ KABELY EL.INSTAL.LIŠTA / SBĚRNÝ DRŽÁK (HÁK) / TRUBKA / PŘÍCHYTKY / ŽLAB/ROŠT TRASA VE ZDI A PODLAŽE V TRUB. Ø50 VČ. 2xCYKY 3x2,5 A V TR.Ø25 PRO Cu4 TRASA VE ZDI A PODLAŽE V TR. Ø50 PRO SLB KABELY TRASA VE ZDI A PODLAŽE V TR. Ø50 VČ. CYKY 3x1,5 |

STÁVAJÍCÍ MATERIÁL JE ZNAČEN ORANŽOVOU BARVOU

| | | | | |
|--|--------------|--------------|---|-----------------------|
| KRESLIL | PROJEKTANT | SCHVÁLIL | <div>DELANTE</div> <div>DELANTE s.r.o., IČ: 07125836 Nikolčice 265, 691 71 Nikolčice e-mail: info@delante.cz, mob.: +420 728 021 541 www.delante.cz</div> | |
| ONDŘEJ MAZAL | ONDŘEJ MAZAL | ONDŘEJ MAZAL | | |
| | | | | |
| STAVEBNÍK: MĚSTO ÚJEZD U BRNA KOMENSKÉHO 107, 664 53 ÚJEZD U BRNA | | | | |
| MÍSTO: ÚJEZD U BRNA, KOMENSKÉHO 77 | | | | |
| STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KOMENSKÉHO 77, ÚJEZD U BRNA | | | ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO DELANTE: 2607ELUB | |
| | | | ARCHIVNÍ ČÍSLO: - | |
| | | | DATUM: 05/2026 | |
| ČÁST: D.1.2.5 SILNOPROUD | | | FORMÁT: A3 | |
| OBSAH: INSTALAČNÍ VÝKRES 1. NP | | | STUPEŇ PD: DPS | |
| | | | MĚŘÍTKO: 1:75 | Č. VÝKRESU: D.1.2.5.4 |