# 2.NP

## LEGENDA

1 Svítidlo závěsné ASTAP4000M, 4490lm, 35W, 1x LED, 22ks
2 Svítidlo přisazené Lighting DLTJ 18VWMS, 1720lm, 17W, 2ks
3 Svítidlo přisazené Lighting DLTJ 18CCT, 1586lm, 18W, 4ks
4 Svítidlo přisazené Lighting DLTJ 24CCT, 2423lm, 23,5W, 105ks
5 Svítidlo LED panel Lighting 595936NWC UGR<19, 3566lm, 36W, 140ks

Svítidlo nouzově přisazené, 1H, 3W
Svítidlo nouzově přisazené + směrová tabule, 1H, 3W
Kabelová trasa pod omítkou
Rozvaděč elektro

Isolinie
150 lx
300 lx
500 lx
750 lx

Pro připojení svítidel budou využity stávající kabelové rozvody.
Připojení přidávaných svítidel kebelem CYKY–J 3x1,5mm ke stávajícím rozvodům.

**Tabulka místností 2.NP**

| Č. | Název místnosti | Plocha (m2) |
|---|---|---|
| 240 | A CHODBA | 80,12 |
| 241 | A SCHODIŠTĚ | 21,05 |
| 242 | A WC DÍVKY | 15,27 |
| 243 | A WC CHLAPCI | 16,37 |
| 244 | B CHODBA | 76,94 |
| 245 | B SCHODIŠTĚ | 23,00 |
| 246 | B UČEBNA | 12,91 |
| 247 | B VÝTAH | 9,53 |
| 248 | C ARCHIV | 14,89 |
| 249 | C CHODBA | 54,01 |
| 250 | C ŘEDITELNA | 17,91 |
| 251 | C SCHODIŠTĚ | 22,48 |
| 252 | C ZÁSTUPCE | 11,81 |
| 202 | C SEKTRETARIÁT | 16,29 |
| 203 | C UČEBNA POČÍTAČE | 130,46 |
| 201 | C UČEBNA | 45,24 |
| 205 | C UČEBNA | 45,24 |
| 207 | C UČEBNA | 65,82 |
| 209 | C KABINET | 21,04 |
| 210 | C SPRCHA | 9,66 |
| 211 | B UČEBNA FYZIKY | 87,26 |
| 212 | B KABINET | 33,03 |
| 213 | B UČEBNA | 60,20 |
| 215 | B UČEBNA | 61,01 |
| 216 | A SBOROVNA | 23,83 |
| 217 | A UČEBNA | 66,41 |
| 219 | A UČEBNA | 64,00 |
| 221 | A UČEBNA | 67,61 |
| 223 | A UČEBNA | 64,86 |
| 225 | A UČEBNA | 64,87 |
| 229 | B WC DÍVKY | 14,77 |
| 230 | B ÚKLID | 1,23 |
| 231 | B WC UČITEL | 3,26 |
| 232 | B WC CHLAPCI | 13,77 |
| 234 | C WC CHLAPCI | 11,06 |
| 235 | C VÝLEVKA | 2,01 |
| 236 | C WC DÍVKY | 11,92 |
| | | **1 315,91 m²** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Zakázka č.: | 2020-P31 | Zodp.projektant: | Ing. Martin Veselý, MSc. autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb a technickou pomoc staveb - elektrotechnická zařízení ČKAIT: 1009102 | |
| Investor: | Město Újezd u Brna, Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna | | | |
| Stavba: | Rekonstrukce technického zařízení budov, ZŠ Újezd u Brna | Kreslil: | Ing. Martin Veselý | |
| Část stavby: | Elektrorozvaděče, umělé a nouzové osvětlení | Vypracoval: | Ing. Martin Veselý | |
| Soubor-objekt: | | Kontroloval: | | |


PINELEXSYS
PINELEXSYS s.r.o., Veveří 57, 60200 Brno
www.pinelexsys.cz, pinelexsys@pinelexsys.cz
+420 606 836 000


Název výkresu:
ELEKTROINSTALACE - Silnoproud - osvětlení - 2.NP

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Formát: | A1 | Datum: | 03/2022 | číslo výkresu |
| Měřítko: | 1:100 | Počet listů: | 1 | E03 |
| Stupeň: | DSP+DPS | List č.: | 1 | |