
KATASTRY
PARCELNÍ ČÍSLA
DRUH POVRCHU
VZDÁLENOSTI ŠACHET
OZNAČENÍ ŠACHET
Ujezd u Brna
1455/1
1456/4
3303
3302
asfalt
16.30
11.50
18.00
34.00
30.50
39.50
31.00
5 C/27
507 BETONOVÁ ŠACHTA
506 BETONOVÁ ŠACHTA
505 BETONOVÁ ŠACHTA
504 BETONOVÁ ŠACHTA
503 BETONOVÁ ŠACHTA
502 BETONOVÁ ŠACHTA
501 BETONOVÁ ŠACHTA
SMĚROVÉ POMĚRY
MĚŘÍTKA 1:200/100
kanalizace 200
kanalizace 200
192.50
0.1 %
192.42
SOUBĚH
KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU
KÓTA HRUBÝCH TERÉNNÍCH ÚPRAV
HLOUBKA VÝKOPU
2.43 2.33
1.75
1.71
2.02
1.66
1.66
1.66
1.66
KÓTA VÝKOPU
191.47 191.57
191.69
191.77
192.47
194.18
195.02
196.11
197.76
HLOUBKA DNA POTRUBÍ
2.27 2.18
1.60
1.55
1.86
1.50
1.50
1.50
1.50
KÓTA DNA POTRUBÍ
191.63 191.72
191.84
191.93
192.06 192.08
192.63
194.34
195.18
196.27
197.92
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU
193.90 193.90
193.44
193.48
194.49
195.84
196.68
197.77
199.42
SROVNÁVACÍ ROVINA
178
183
±0,00=193,44 m n.m. B.p.v.
STANIČENÍ [km/m]
0.0
0.1
PROFIL[mm]-MATERIÁL-DÉLKA[m]
SKLON[promile]-DÉLKA[m]
ULOŽENÍ
KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]-RYCHLOST[m/s]
DN250-KG-2000-PP-180.80
7.5-27.80
38.9-18.00
50.3-34.00
27.5-30.50
27.6-39.50
53.2-31.00
Upr.lože120°, obsyp p. 300 mm, drenáž dle sp. vody
74.3-1.51
177.3-3.61
202.7-4.13
148.0-3.02
148.2-3.02
208.7-4.25
0 23122021 první vydání
POŘ. Č. DATUM POPIS
REVIZE
NAKRESLIL Šalamon
KONTROLOVAL SCHVÁLIL
ZPRACOVATEL PROJEKTANT
ING. ŠALAMON
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
ING. ŠALAMON
STAVEBNÍK
STAVEBNÍ MÍSTO Stavba: Ujezd u Brna - Štefánikova ul.
STAVEBNÍK Město Ujezd u Brna, Komenského 107, 664 53 Ujezd u Brna
KATAST.ÚZEMÍ
OBJEKT
KANALIZACE NA UL. ŠTEFÁNIKOVA
NÁZEV
PODÉLNÉ PROFILY STOKY "X"
WATER DESIGN Group LTD
Vodní stavby, vodovody a kanalizace
FORMÁT A1
DATUM 12/2021
STUPEŇ DUR/DSP
ČÍSLO ZAKÁZKY WDG0080/2021/DZ
ČÍSLO TISKU
ARCHIVNÍ ČÍSLO
KÓTOVÁNO V
METRECH
D.1.1.1
0
POZNÁMKA
VÝŠKOPIS V SYSTÉMU Bpv
POLOHOPIS V SYSTÉMU JTSK
STAVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ ZAKRESLENY POUZE INFORMATIVNĚ.
PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NUTNÁ VYTÝČIT JEJICH SPRÁVCI!
MATERIÁL POTRUBÍ A ŠACHET:
VÝPOČET PROVEDEN PRO SYSTÉM WAVIN KG PVC
MOŽNO POUŽÍT JINÉ PVC POTRUBÍ STEJNÝCH VLASTNOSTÍ
ŠACHTY JSOU NA VÝKRESU D.1.1.3