



## LEGENDA ZAŘÍZENÍ

Č.POZ.	POPIS POZICE	KS
3.01	REGULAČNÍ Klapka POZINK PLECH 250x250mm	1
3.02	REGULAČNÍ Klapka POZINK PLECH 355x250mm	1
3.03	REGULAČNÍ Klapka POZINK PLECH 630x250mm	1
4.01	PŘÍVODNÍ DVOUŘADÁ MŘÍŽKA S REGULAČNÍ Klapkou VČ RAL 800x200mm	12
4.02	ODVODNÍ JEDNOŘADÁ MŘÍŽKA S REGULAČNÍ Klapkou VČ RAL 300x100mm	10
8.01	DIGESTOŘ NEREZOVÁ VČETNĚ TUKOVÝCH FILTRŮ Q=2500m³/h 2000x1400mm	1

## LEGENDA

Ø 100	PRŮMĚR KRUHOVÉHO POTRUBÍ
160	DIMENZE POTRUBÍ – VIDITELNÝ ROZMĚR/NEVIDITELNÝ ROZMĚR
200	POTRUBÍ SPIRO
	POTRUBÍ ČTYŘHRANNÉ PŘÍRUBOVÉ, DÉLKA 2000 mm
	POŽÁRNÍ IZOLACE
	NUCENĚ PŘÍVÁDĚNÝ VZDUCH DO MÍSTNOSTI m³/h NUCENĚ ODVÁDĚNÝ VZDUCH Z MÍSTNOSTI m³/h

## POZNÁMKA

- NA ROZVODECH VZDUCHU NEBYLY INSTALOVÁNY ŽÁDNÉ PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ A PBŘS NEBYLO K DISPOZICI, PŘÍPADNÉ POŽÁRNÍ ÚZÁVĚRY MUSÍ BÝT DOPLNĚNY DLE PBŘS
- VEŠKERÉ ROZVODY VZT BUDOU IZOLOVÁNY SAMOLEPÍCÍ PAROTĚSNOU KAUČUKOVOU IZOLACÍ TL. 19mm S HLINÍKOVOU FÓLIÍ
- POTRUBÍ JE Z POZINK PLECHU SK.I SPOJOVANÉHO PŘÍRUBAMI, ODVODNÍ POTRUBÍ BUDE SPOJOVÁNO NA TMEL
- POTRUBÍ BUDE ZAVĚŠENO NA STROPNÍ KONSTRUKCI
- VÝSTKY JSOU OSAZENY NA POTRUBÍ
- VÝŠKA OSAZENÍ DIGESTOŘE A ROZMĚR PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ BUDE URČENA DLE VYBRANÉHO TYPU
- TUKOVÉ FILTRY V DIGESTOŘI MUSÍ BÝT PRAVIDELNĚ ČIŠTĚNY/MĚNĚNY

ZODPOV. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	CEPPRE s.r.o. projekce a realizace Jilová 31 639 00 Brno	
ING. PAVEL BURIAN	ING. ONDŘEJ SEGET	ING. ONDŘEJ SEGET		
INVESTOR: ZŠ ÚJEZD U BRNA ŠKOLNÍ 284, 664 53 ÚJEZD U BRNA				
AKCE: REKONSTRUKCE VZDUCHOTECHNIKY V ZŠ ÚJEZD U BRNA – KUCHYNĚ			DATUM	02/2022
			STUPEŇ	DVZ
			FORMÁT	3x44
			Č. ZAKÁZKY	007/2022
PROFESE: VZDUCHOTECHNIKA			MĚŘÍTKO:	Č.VÝKRESU:
OBSAH: PŮDORYS KUCHYNĚ			1:50	D.1.4.3–b02