



LEGENDA ZAŘÍZENÍ

Č.POZ.	POPIS POZICE	KS
1.01	JEDNOTKA VZT V PROVEDENÍ PRO KUCHYŇ S TUKOVÝM FILTREM A FILTRY M5 NA PŘÍVODU I ODVODU Qo=Qp=4000m3/h Po=400Pa Pp=350Pa S TEPOVODNÍM OHŘÍVAČEM 24,6kW VODA 60/40°C A EXTERNÍM PŘÍMÝM VÝPARNÍKEM 18,8kW (PŘÍPRAVA PRO CHLAZENÍ)	1
6.01	KULISOVÝ TLUMIČ HLUKU 4xKULISA 100mm VČ ODTOKOVÉ A NÁBĚHOVÉ HRANY 710x500mm l=500mm	1
6.02	KULISOVÝ TLUMIČ HLUKU 4xKULISA 100mm VČ ODTOKOVÉ A NÁBĚHOVÉ HRANY 710x500mm l=750mm	1
6.03	KULISOVÝ TLUMIČ HLUKU 4xKULISA 100mm VČ ODTOKOVÉ A NÁBĚHOVÉ HRANY 710x500mm l=1000mm	1
6.04	KULISOVÝ TLUMIČ HLUKU 4xKULISA 100mm VČ ODTOKOVÉ A NÁBĚHOVÉ HRANY 710x500mm l=2000mm	2
7.01	PROTIDEŠTOVÁ ŽALUZIE SE SÍTÍ PROTI HMYZU POZINK PLECH 1000x400mm	2

LEGENDA

	Ø 100	PRŮMĚR KRUHOVÉHO POTRUBÍ
	160 200	DIMENZE POTRUBÍ – VIDITELNÝ ROZMĚR/NEVIDITELNÝ ROZMĚR
		POTRUBÍ SPIRO
		POTRUBÍ ČTYŘHRANNÉ PŘÍRUBOVÉ, DÉLKA 2000 mm
		POŽÁRNÍ IZOLACE
	0 490	NUCENĚ PŘÍVÁDĚNÝ VZDUCH DO MÍSTNOSTI m3/h
		NUCENĚ ODVÁDĚNÝ VZDUCH Z MÍSTNOSTI m3/h

POZNÁMKA

- NA ROZVODECH VZDUCHU NEBYLY INSTALOVÁNY ŽÁDNÉ PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ A PBŘS NEBYLO K DISPOZICI, PŘÍPADNÉ POŽÁRNÍ ÚZÁVĚRY MUSÍ BÝT DOPLNĚNY DLE PBŘS
- VEŠKERÉ ROZVODY VZT BUDOU IZOLOVÁNY SAMOLEPÍCÍ PAROTĚSNOU KAUČUKOVOU IZOLACÍ TL. 19mm S HLINÍKOVOU FÓLIÍ
- POTRUBÍ JE Z POZINK PLECHU SK.I SPOJOVANÉHO PŘÍRUBAMI, ODVODNÍ POTRUBÍ BUDE SPOJOVÁNO NA TMEL
- POTRUBÍ BUDE ZAVĚŠENO NA STROPNÍ KONSTRUKCI
- VÝÚSTKY JSOU OSAZENY NA POTRUBÍ
- ROZMĚRY PŘIPOJOVACÍCH POTRUBÍ BUDOU URČENY DLE VYBRANÉHO TYPU JEDNOTKY VZT
- FILTRY V JEDNOTCE VZT MUSÍ BÝT ČISTĚNY/MĚNĚNY V INTERVALECH STANOVENÝCH VÝROBCEM
- TLUMIČE HLUKU MUSÍ BÝT NAVRŽENY DLE KONKRÉTNÍHO ZVOLENÉHO TYPU VZT JEDNOTKY

ZODPOV. PROJEKTANT ING. PAVEL BURIAN	VYPRACOVAL ING. ONDŘEJ SEGET	KONTROLOVAL ING. ONDŘEJ SEGET	CEPPRE s.r.o. projekce a realizace Jilová 31 639 00 Brno	
INVESTOR: ZŠ ÚJEZD U BRNA ŠKOLNÍ 284, 664 53 ÚJEZD U BRNA			DATUM	02/2022
AKCE: REKONSTRUKCE VZDUCHOTECHNIKY V ZŠ ÚJEZD U BRNA – KUCHYŇ			STUPEŇ	DVZ
			FORMÁT	3xA4
			Č. ZAKÁZKY	007/2022
PROFESE: VZDUCHOTECHNIKA			MĚŘÍTKO:	Č.VÝKRESU:
OBSAH: PŮDORYS STROJOVNÝ			1:50	D.1.4.3–b01