


BUDOVA C – 3.NP – PBS



Legenda PBS :

- C-N3.1 - II** označení požárního úseku

- S₂₀₀ dveře těsné proti proniku kouře

-  nouzové osvětlení spojené s ukazatelem směru úniku
samodobíjecí světlo


- (H) vnitřní hadicový systém předepsané dimenze DN 19
- (A) chráněná úniková cesta typu A
větraná nuceně dle čl. 9.4.2.b) a 9.4.5. "02+Z3"

-  značky se směry úniku dle ČSN ISO 3864

Instalace: případně instalace procházející podlahou mimo PÚ C-P1.3/N1-V budou požárně těsněny, viz TZPO

instalace procházející CHÚC A budou vedeny v instalačních kastlících/šachtách
požární odolnost stěn kastlíku/šachty bude oboustranná pro SPB v CHÚC A

mimo CHÚC prochází jednopodlažním PÚ – těsnit pod rovinou stropu



DLE VÝKRESU STAVEBNÍ ČÁSTI – DLE AKTUALIZACE PD ZŠ ÚJEZD U BRNA – Ing. Valenta

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ		Ing. Marie RUSINOVÁ, Ph.D.	
Vypracovala: Ing. M. Rusinová, Ph.D.		ČKAIT 1005856	
Investor: Město Újezd u Brna, Komenského 107, Újezd u Brna		Cihlářská 18, 602 00 Brno e-mail: rusinova.pbs@seznam.cz tel.: 777 037 645	
Stavba: REVITALIZACE STAVU PBS ZŠ Újezd u Brna Školní 284, 664 05 Újezd u Brna		Datum: 05/2021	
		změna Stupeň: dokončené stavby	
Název výkresu: PŮDORYS 3.NP – PBS – budova C		Měřítko: 1:150	Č.výkresu: D.1.3.5.c.

chráněno zákonem č. 121/2000 Sb.